Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Юридический адрес:
366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31
Почтовый адрес: Обособленное подразделение:
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4
E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru
Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74
ИНН/КПП 6143088237/201001001
_____ № _____

Сводные данные об аварийных отключениях в апреле 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

Аварийных отключений в апреле 2026г не было.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1						

Зам. генерального директора - гл. инженер _____ А.Ф. Дзагоев

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Юридический адрес:
366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31
Почтовый адрес: **Обособленное подразделение:**
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4
E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru
Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74
ИНН/КПП 6143088237/201001001
_____ № _____

Сводные данные об аварийных отключениях в мае 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	03.05.26г.	11-34	12-39	ВЛ-10 кВ Ф-29(Ф-25) ПС «П-1»	авария	Отключение от сети поврежденного участка кабельной вставки Ф-25 ПС «П-1» между опорами №№ 132-133.

Зам. генерального директора - гл. инженер _____ А.Ф. Дзагоев

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Юридический адрес:
366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31
Почтовый адрес: Обособленное подразделение:
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4
E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru
Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74
ИНН/КПП 6143088237/201001001
_____ № _____

Сводные данные об аварийных отключениях в июне 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	27.05.26г.	22-42	22-58	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1»	авария	Сильные порывы ветра. После осмотра оборудования повторное включение успешное.
2	27.05.26	23-14	28.05.26 6-48	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС «П-1»	авария	Сильные порывы ветра. ТП-83 Ф-5 ПС «П-1» спилили ветки дерева в арке ТП.
3	02.06.26	16-02	17-15	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «ЮЗР»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
4	03.06.26	16-00	16-17	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
5	06.06.26г.	17-21	17-41	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
6	06.06.26	17-22	17-43	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «ЮЗР»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
7	13.06.26	21-04	22-03	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	Удар молнии в ВЛ. После осмотра оборудования повторное включение успешное.
8	13.06.26	21-04	23-11	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС «П-1»	авария	Удар молнии в ВЛ. После осмотра оборудования повторное включение успешное.
9	13.06.26	21-04	14.06.26 11-11	ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «П-1»	авария	Удар молнии в ВЛ. Отсоединение от схемы поврежденного головного резервного КЛ10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «П-1».
10	14.06.26	1-27	1-45	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
11	14.06.26	15-20	15-42	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «П-2»	авария	Гроза. После осмотра оборудования повторное включение успешное.
12	14.06.26	15-20	15-42	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «П-2»	авария	Гроза. После осмотра оборудования повторное включение успешное.
13	16.06.26	4-30	4-47	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
14	17.06.26	13-00	13-48	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
15	17.06.26	13-20	19-02	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	Замена опоры № 35, подвес проводов в пролетах опор №№ 34-36.
16	17.06.26	13-20	15-53	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «П-2»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
17	19.06.26	6-08	10-29	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	Отыскание повреждения, отсоединение от схемы КЛ-10 кВ в сторону ТП- ЗПУПДГ (РоАЭС).
18	19.06.26	6-37	11-30	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «П-2»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
19	19.06.26	6-37	11-56	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС «П-2»	авария	Замена поврежденных проходных изоляторов 10 кВ на ТП-147.

Зам. генерального директора - гл. инженер _____ А.Ф. Дзагоев