

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение: 347360, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, 62. пом.4

Е-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001


№ _____

**Сводные данные об аварийных отключениях в апреле 2025г. по границам территориальных зон деятельности
ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты
аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.**

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	30.03.25г.	16-45	17-24	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1» (Ф-25 ПС «П-1»)	авария	Повреждение не обнаружено, повторное включение успешное
2	31.03.25г.	15-23	18-05	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1» (от РЛ-122 Ф-15 РЛ-1 п.сх., Ф-29 ПС «П-1» до РЛ-118 Ф-29 ПС «П-1»)	авария	Замена поврежденного разрядника РВО-10 кВ на ТП-258 Ф-29 ПС «П-1»
3	08.04.25г.	2-12	2-43	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «П-1»	авария	Повреждение не обнаружено, повторное включение успешное
4	08.04.25г.	2-12	10-09 09.04.25г.	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «П-2»	внеплановое отключение	Замена поврежденного молний изолятора оп. № 82
5	13.04.25г.	20-18	20-38	ВЛ-10 кВ Ф-25 ПС «П-1»	авария	Повреждение не обнаружено, повторное

					включение успешное
6	15.04.25г.	14-28	15-49	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария
					Ремонт провода в пролете опор №№ 85/5 – 85/6 после обрыва.

Зам. генерального директора - гл. инженер


А.Ф. Дзагоев