Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Юридический адрес:
366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31
Почтовый адрес: Обособленное подразделение:
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4
E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru
Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74
ИНН/КПП 6143088237/201001001
_____ № _____

Сводные данные об аварийных отключениях в июле 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	28.06.26г.	17-35	18-00	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное
2	28.06.26	17-35	18-17	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное
3	05.07.26	16-34	17-32	ВЛ-10 кВ Ф-25 ПС «П-1»	авария	Ремонт КЛ-10 кВ от РЛ-220 в сторону ТП-276 Ф-25 ПС «П-1»
4	10.07.26	16-21	20-54	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «ЮЗР» (Ф-19, Ф-20 ПС «П-1»)	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
5	13.07.26г.	23-25	00-20 14.07.26	ВЛ-10 кВ Ф-4 ТП-71 п.сх.	авария	Повреждение в сетях смежной организации ПО ВЭС ГЭС

Зам. генерального директора - гл. инженер _____ А.Ф. Дзагоев

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Юридический адрес:
366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31
Почтовый адрес: Обособленное подразделение:
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4
E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru
Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74
ИНН/КПП 6143088237/201001001
_____ № _____

Сводные данные об аварийных отключениях в августе 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	25.07.26г.	16-33	17-21	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный ливень с ураганным порывом ветра.
2	25.07.26	16-33	18-21	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный ливень с ураганным порывом ветра.
3	31.07.26	19-18	19-43	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «ВПТФ»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
4	06.08.26	13-50	14-08	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «ВПТФ»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.
5	12.08.26г.	13-28	13-48	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «ЮЗР»	авария	Повреждение в сетях смежной организации ПО ВЭС ГЭС.
6	24.08.26г.	9-50	11-05	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «ЮЗР»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное.

Зам. генерального директора - гл. инженер _____ А.Ф. Дзагоев

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Юридический адрес:
366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31
Почтовый адрес: **Обособленное подразделение:**
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4
E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru
Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74
ИНН/КПП 6143088237/201001001
_____ № _____

Сводные данные об аварийных отключениях в сентябре 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	06.09.26г.	14-54	15-02	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер.
2	06.09.26г.	15-04	15-18	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер.
3	06.09.26г.	15-04	15-24	ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
4	06.09.26г.	15-04	15-44	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер..
5	06.09.26г.	15-04	15-48	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер.
6	06.09.26г.	16-55	17-03	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер.
7	06.09.26г.	16-55	17-03	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	После осмотра оборудования повторное включение успешное. Сильный дождь, ветер.
8	06.09.26г.	16-55	17-58	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1»	авария	Замена опорных изоляторов РУ-10 кВ ТП-137 Ф-25 ПС «П-1». Сильный дождь, ветер.
9	06.09.26г.	18-57	20-10	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1» после РЛ-180	авария	Очистка опорной изоляции РУ-10 кВ ТП-209 .
10	06.09.26г.	18-57	00-53 07.09.26г.	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «П-2»	авария	Замена в/в предохранителей ПК-10 кВ 3 шт. на ТП-46.

Зам. генерального директора - гл. инженер _____ А.Ф. Дзагоев